



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00241

№ ПС 008117

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ИПЛАНА" (ООО "ИПЛАНА")
141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 10А;
ОГРН 1155018003348. Телефон: +7(495) 502-74-63

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ИПЛАНА" (ООО "ИПЛАНА")
141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 10А;
ОГРН 1155018003348. Телефон: +7(495) 502-74-63

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации "ПРОМПЖЕСТ".
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. ОГРН
1165047060001, свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Конструкции и детали конструкций из черных металлов или алюминия с
нанесенными однослойными защитно-декоративными полимерно-
порошковыми полиэфирными покрытиями толщиной до 150мкм с
декорированием методом термовакuumной сублимации, выполненные по
ТУ 25.61.12-001-31852317-2022; Код ОКПД2 25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа
воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент
дымообразования – Д1 (малая дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-
89(п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89
(п.4.20). Группа распространения пламени по поверхности – РП1
(нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности материала
КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № №180С от 23.01.2023г., Испытательная лаборатория ООО
«ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении
компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область,
г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты:
info@prompozhtest.ru.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 25.61.12-001-31852317-2022 "Защитно-декоративные полимерно-
порошковые покрытия с декорированием методом термовакuumной
сублимации", Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РОСС RU.32311.ОС01.СМК01.1433 выдан органом по сертификации ООО
«Арталикс», действительно до 28.11.2025г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.01.2023 г. по 22.01.2028 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

